



Certificado de Tipo



Certificado según Sistema N° 4 de la Res. ex-S.C.T. N°197/2004 que otorga LENOR S.R.L. – Organismo de Certificación –

Certificado Número:	LCS-1412	
Titular:	ATOMLUX S.R.L.	
Dirección:	Rodríguez Peña 4069, C.P. B1650, General San Martín, Buenos Aires, Argentina	
C.U.I.T.:	33-57385583-9	
Planta de elaboración del producto:	SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	
Dirección:	4/F, No.1 Bldg., Software Park, Kefi C.Ed.2nd, Hi-Tech Industrial Zone, Shenzhen 518057, China	
Producto:	UPS + ESTABILIZADOR	
Marca:	ATOMLUX	
Modelo:	Ver anexo	
Tensión:	Entrada: 220 V~	Salida 220 V~
Corriente:	Entrada: Ver Anexo	Salida: Ver Anexo
Potencia:	Ver Anexo	
Clase:	I	
Especificaciones adicionales (según norma aplicable):	FP: 0,6; Ver Anexo	
Norma(s) con la(s) cual(es) se certifica el producto:	IEC 62040-1: Ed. 1.1 (2013)	
Laboratorio interviniente	Informe de ensayos N°:	Fecha de emisión del Informe de ensayos:
Lenor S.R.L.	VJ-06-21-8767	08/07/2021

Este certificado se emite de acuerdo a los requisitos establecidos en el PCE-01, Acuerdo de Certificación AC-01, Procedimiento General de Certificación PCG-02 y según la Resolución S.C. 169/2018 sus modificatorias y complementarias.
Este certificado autoriza al titular a colocar sobre los productos certificados el símbolo establecido en el Anexo I de la Resolución 197/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica. No autoriza a colocar ninguna de las marcas de certificación LENOR OCP sobre su producto o embalaje, ni tampoco en publicidades o folletos del fabricante, importador o distribuidor.

Notas: El certificado se complementa con un Anexo de 1 página.

Firma:

Aclaración:

Fecha: 13/07/2021



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 033

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses cumplidos desde su fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación – Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenorcert.com

PCE-01 FII V1 R3



Certificado de Tipo



ANEXO

N° de certificado: LCS-1412

Modelo	Frecuencia	Corriente de Entrada	Corriente de Salida	Potencia de Salida Pico	Potencia de Salida Nominal
UPS500@	50/60 Hz	2 A	1,37 A	500 VA	300 VA
UPS500TOWER-C/SOFT	50 Hz	2 A	1,37 A	500 VA	300 VA
UPS1000@	50/60 Hz	4 A	2,7 A	1000 VA	600 VA
UPS1000TOWER-C/SOFT	50 Hz	4 A	2,7 A	1000 VA	600 VA
UPS1500@	50/60 Hz	6 A	4,1 A	1500 VA	900 VA
UPS2000@	50/60 Hz	8 A	5,4 A	2000 VA	1200 VA
UPS2500@	50 Hz	9 A	6,8 A	2500 VA	1500 VA
UPS3000@	50 Hz	11 A	8,2 A	3000 VA	1800 VA
UPS3500@	50 Hz	13 A	9,6 A	3500 VA	2100 VA

Fecha: 13/07/2021

Página adicional 1 de 1

Vigencia: Este certificado mantiene su vigencia hasta los 12 meses cumplidos desde su fecha de su emisión. A partir de ese momento, solo es válido si se lo acompaña de las constancias de vigilancia correspondientes.

Lenor S.R.L. – Organismo de Certificación – Fraga 1371, C1427BUA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
email: info@lenorcert.com

PCE-01 FII V1 R3